



VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZONAS DE BAÑO. TEMPORADA 2019

FECHA DE INSPECCION Y MUESTREO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO: San Javier	RESULTADOS ANALITICOS DEL AGUA			RESULTADOS DE LA INSPECCION VISUAL (1)		APTITUD PARA EL BAÑO (2) Si/No	COMUNICADO A LA POBLACION (3)
PUNTO DE MUESTREO	ENTEROCOCOS INTESTINALES (ufc/100 ml)	ESCHERICHIA COLI (ufc/100 ml)	pH	AGUA	ARENA		
PLAYA VENECIOLA PM1	2	3	8,16	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA MISTRAL PM1	2	0	8,21	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA ANTILLAS PM1	15	5	8,25	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL PEDRUCHILLO PM1	10	14	8,22	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL GALAN PM1	7	1	8,25	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA LOS ALISEOS PM1	2	0	8,21	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA BARNUEVO PM1	9	0	8,21	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA PASEO DE COLON PM1	22	10	8,24	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL CASTILICO PM1	6	3	8,2	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO

Criterios de calidad de agua: anexo I RD 1341/2007

Agua costera y de transición				
	Calidad			Unidades
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos intestinales	185	200	100	ufc o NMP/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	ufc o NMP/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase anexo II del RD 1341/2007, de 11 de octubre (BOE num.257, de 26 de octubre 2007)

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase anexo II del RD 1341/2007, de 11 de octubre (BOE num.257, de 26 de octubre 2007)

(1) RESULTADOS DE LA INSPECCION VISUAL: AGUA APTA: sin incidencias en el aspecto del agua y sin residuos

ARENA APTA: sin residuos

(2) APTITUD PARA EL BAÑO: SI: cuando se cumplan los criterios de calidad de agua

NO: cuando se incumplan los criterios de calidad de agua.

(3) COMUNICADO A LA POBLACION: APTA PARA SU USO, CON RESIDUOS EN LA ARENA, PRESENCIA DE ALGAS, ETC

CLASIFICACION ANUAL TEMPORADA 2018 DE LAS AGUAS DE BAÑO INDICADAS: EXCELENTE